

zur Anerkennungsnummer G 504001 vom 27.01.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Handansteuereinrichtung in verschiedenen Ausführungsvarianten	AK6 / AK7		

zur Anerkennungsnummer G 504001 vom 27.01.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Prüfbericht VdS	RWA04001	08.04.2004	8
Prüfbericht VdS	RWA10010	12.03.2010	9
Liste der technischen Unterlagen	04.042.I	11.11.2021	2

zur Anerkennungsnummer G 504001 vom 27.01.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Handansteuereinrichtung ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +55 °C.

Der maximale Betriebsdruck darf 80 bar nicht überschreiten.

Die Handansteuereinrichtungen können mit Ansteuereinrichtungen Typ 'BVE' und VdS-Anerkennungsnummer G598002 kombiniert werden.

Die Anerkennung ist nur gültig unter Verwendung von Druckgasflaschen gemäß Tabelle Nr.: 03.023.01.B vom 04.02.2004.

Die Anforderungen an Einweg- Gasflaschen gemäß DIN EN 12101-10 (Januar 2006) sowie DIN EN 12101-10 Berichtigung 1 (Juli 2009) müssen unbedingt eingehalten werden.