

zur Anerkennungsnummer G 598002 vom 11.01.2024.

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Belüftungsventil- Einrohr	BVE		

zur Anerkennungsnummer G 598002 vom 11.01.2024

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Prüfbericht VdS	RWA98001	19.01.1998	7
Prüfbericht VdS	RWA08005	13.02.2008	8
Liste der technischen Dokumente	04 005.E	08.01.2020	1

zur Anerkennungsnummer G 598002 vom 11.01.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Ansteuereinrichtung ist einsetzbar im Temperaturbereich von -25 °C bis $+110\text{ °C}$.

Der maximale dynamische Betriebsdruck darf 80 bar nicht überschreiten, der Mindestbetriebsdruck darf 5 bar nicht unterschreiten.