

zur Anerkennungsnummer G 592011 vom 20.06.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

| Bezeichnung des Gegenstandes | Typ | Kenn-Nr. des Inhabers | Anerkennungsnr |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Mechanische Hakenverriegelung | MHV-3 MHV-4 | | |

zur Anerkennungsnummer G 592011 vom 20.06.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

| Art der Unterlage | Kennzeichnung der Unterlage | Datum | Seiten |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| Prüfbericht VdS | RWA 10009 | 25.06.2010 | 11 |
| Liste der technischen Unterlagen | 03.011.J | 30.03.2022 | 2 |

zur Anerkennungsnummer G 592011 vom 20.06.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Verriegelungseinrichtungen sind einsetzbar in einem Temperaturbereich von -25 °C bis $+110\text{ °C}$.

Die maximal zulässige Haltekraft der Verriegelungseinrichtungen vom Typ 'MHV-3' beträgt 5000 N.

Die maximal zulässige Haltekraft der Verriegelungseinrichtungen vom Typ 'MHV-4' beträgt 6600 N.