

zur Anerkennungsnummer G 507004 vom 12.04.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Pneumatisch- mechanische Auslöseventile in verschiedenen Ausführungsvarianten	-RTC -RTCE (inkl. elektr. Fernauslösung)  Füllmenge = max. 500 g CO <sub>2</sub> je Druckgasflasche		

zur Anerkennungsnummer G 507004 vom 12.04.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Prüfbericht VdS	RWA07006	07.05.2007	2
Prüfbericht VdS	RWA13010	11.09.2013	21
Liste der technischen Dokument	04.050.C	22.02.2023	3



### Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 507004 vom 12.04.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Ansteuereinrichtungen sind in einem Temperaturbereich von -5 °C bis + 55 °C einsetzbar. Sie sind nicht für den Einsatz in salzhaltiger Atmosphäre vorgesehen, die Prüfungen gemäß VdS 2584 : 2012-05 (02) Abschnitt 5.13.4 wurden nicht durchgeführt.

Der maximale Betriebsdruck darf 80 bar nicht überschreiten.

Bei dem Typ 'RTCE' beträgt die Nennspannung zur Fernauslösung 24 V (+30% bis -20%), die Impulsdauer muss mindestens 500 ms betragen.