

zur Anerkennungsnummer G 502022 vom 24.09.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Branderkennungs- und Ansteuereinrichtung (Thermoventil)	TAP		

zur Anerkennungsnummer G 502022 vom 24.09.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Prüfbericht VdS	RWA02014	17.04.2002	9
Prüfbericht VdS	RWA09021	08.10.2009	11
Liste der technischen Dokumente	04.044.G	25.06.2021	1

zur Anerkennungsnummer G 502022 vom 24.09.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Branderkennungs- und Ansteuereinrichtung ist einsetzbar im Temperaturbereich von -25 °C bis +110 °C.

Der maximale Gehäuseinnendruck darf 80 bar nicht überschreiten.

Die in dem Datenblatt Nr.: 04.027.DAT.00.02 vom 05.12.2012 sowie der Zeichnung Nr.: 04.043.18.A vom 18.11.2008 angegebenen Anströmrichtungen sowie Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme sind unbedingt zu beachten.

Es dürfen nur die in der zur Anerkennung gehörigen Dokumentation aufgeführten Glasfässchen sowie Druckgasflaschen eingesetzt werden.