

zur Anerkennungsnummer G 590014 vom 01.02.2024

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

| Bezeichnung des Gegenstandes | Typ | Kenn-Nr. des Inhabers | Anerkennungsnr |
|--|---|-----------------------|----------------|
| Nichtelektrische Ansteuer-Einrichtungen (Vorrangventile) in verschiedenen Ausführungsvarianten | WE / VVZ-SA (Einrohr) VVZ / VVZ-SA (Zweirohr) VVVZ (Auf-Zu) | | |

zur Anerkennungsnummer G 590014 vom 01.02.2024

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

| Art der Unterlage | Kennzeichnung der Unterlage | Datum | Seiten |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| Prüfbericht VdS | RWA 12005 | 09.02.2012 | 18 |
| Liste der technischen Unterlagen | 04.018.F | 13.01.2016 | 1 |



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 590014 vom 01.02.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Vorrangventile sind einsetzbar in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +110 °C.

Der maximale Betriebsdruck von 60 bar bzw. 16 bar (Anschlüsse VA, VZ) darf nicht überschritten werden.

Der Mindeststeuerdruck darf 4 bar nicht unterschreiten.