

zur Anerkennungsnummer G 503011 vom 18.01.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Zuschaltventil in verschiedenen Ausführungsvarianten:	ZSV-3 ZSV-3-E ZSV-3-BVE		

zur Anerkennungsnummer G 503011 vom 18.01.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Prüfbericht VdS	1. Nachtrag zu Prüfbericht RWA00006	07.07.2003	
Prüfbericht VdS	RWA05021	29.10.2005	
Prüfbericht VdS	RWA11005	03.05.2011	
Liste der technischen Unterlagen	04.045.F	11.11.2021	2



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 503011 vom 18.01.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Ansteuereinrichtungen sind einsetzbar in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +110 °C.

Der maximale Betriebsdruck darf 60 bar nicht überschreiten.

Die Mindestschalldrücke nach Herstellerangaben (Liste Nr.: 04.045.F vom 11.11 2021) dürfen nicht unterschritten werden.